



Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № 4234-2 от «07» ноября 2014г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лаборатория с переносным комплектом приборов **Общество с ограниченной ответственностью «ГОРИЗОНТ»**

Енисейская ул., д.2, стр.2, Москва, 129344 зарегистрирована в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения приемо-сдаточных испытаний, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В.

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

1. Проверка соответствия смонтированной схемы электроустановки требованиям нормативно-технической документации (визуальный осмотр).
2. Проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок.
3. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.
4. Измерение удельного сопротивления грунта.
5. Измерения сопротивления заземляющих устройств.
6. Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ.
7. Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках с номинальным напряжением до 1кВ с системой TN (измерение полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока к.з.).
8. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью.
9. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
10. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ.
11. Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).
12. Испытание электродвигателей переменного тока напряжением до 1 кВ.

Свидетельство выдано на основании протокола № 48-ЭЛ от «07» ноября 2014г., комиссии, назначенной приказом руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 12.11.2012г. № 622.

Срок действия Свидетельства установлен до «07» ноября 2017г.

Председатель комиссии
М.П.



О.Ю. Кудинов